



Gdańsk, dnia 12.08.2013 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego znak ZP – 213/8/2013 Remont poziomu 300 w części tzw.
„4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16.

Jeden z Wykonawców zadał pytania na które Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi

1. poz.57-układanie wykładziny PCV-w przedmiarach nie ujęto gruntowania podłoża (KNR 202/1134/01) oraz wylewki samopoziomującej (KNR 202/1130/02) przed ułożeniem nowych wykładzin PCV, co jest niezbędne dla uzyskania gwarancji od producenta wykładzin-czy ująć w ofercie.

odpowiedź: Należy ująć gruntowanie podłoża (KNR-W 2-02 1105-03) i wykonanie wylewki samopoziomującej (KNR-W 2-02 1105-01) dla obmiaru 114m².

2. do oferty przyjąć wykładzinę PCV homogeniczną odporną na ścieranie w klasie P czy T.

odpowiedź: Należy przyjąć wykładzinę PGV homogeniczną odporną na ścieranie w klasie T.

3. poz.65-drzwi dwuskrzydłowe D3-w przedmiarze ujęto tylko 1szt, natomiast na rzucie poziomu 300 są 2 szt. (do pom.306 i 308), czy ująć obie w ofercie.

odpowiedź: w pozycji 65 należy przyjąć obmiar 5,6 m² co odpowiada 2 szt. drzwi D3. Jednocześnie informuję, że w załączonym kosztorysie nakładczym ilość drzwi D3 jest poprawna i wynosi 2 szt.

4. czy drzwi szklone D1, D2, D3 wykonać z poprzeczką poziomą na wysokości klamki.

odpowiedź: drzwi D1, D2, D3 wykonać z poprzeczką poziomą na wysokości klamki

5. poz.70-montaż klap ogniowych 80x80 EI60 dotyczy klap na klatce schodowej K2, czy klap w stropie między poziomem 400 a poddaszem widocznych na rysunku „Poziom poddaszawentylacja”.

odpowiedź: montaż 2 szt. klap w klasie odporności ogniowej EI60 dotyczy wyjść na dwa poddasza z poziomu 400. Dokładna lokalizacja klap zostanie określona w ramach nadzoru W tym etapie prac nie wykonujemy klapy na klatce schodowej.

6. brak w przedmiarach nakładów na przejścia p.poż. typu Hilti przez ściany i stropy dla instalacji-czy ująć w ofercie.

odpowiedź: w ofercie należy ująć przejścia p.poż. przez ściany i stropy dla instalacji w jednej z dostępnych technologii.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 20 sierpnia 2013 r. (wtorek), przy czym godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca KANCLERZA
mgr Marcin Wochyń
mgr Marcin Wochyń