

Gdańsk, 05.06.2014 r.

Dot. postępowania ZK-213/4/2014, na wykonanie II etapu przebudowy i adaptacji przyziemia i piwnic Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki

Jeden z Wykonawców zadał następujące pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W Przedmiarach brakuje drzwi do WC: tj Z7-3 szt. , Z8-3 szt. Czy należy uwzględnić je w wycenie oraz dodać pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź

Należy dodać i wycenić pozycje uproszczone zawierające wykonanie, dostawę i montaż dotyczący drzwi Z7-3szt. oraz Z8-3szt.

Pytanie 2

Zgodnie z przedmiarem poz.46 należy wycenić szybę zespoloną montowaną od wewnętrznej strony kraty (14,13 m²). Wykonawca prosi o podanie lokalizacji, udostępnienie rysunków szczegółowych, parametrów technicznych oraz materiałowych.

Odpowiedź

Szyba zespolona o parametrach szyby zewnętrznej wg Specyfikacji Technicznej.

Pytanie 3

Zgodnie z przedmiarem poz.49 należy wycenić przegrodę pełną wydzielając pomieszczenia biura (8,73 m²). Wykonawca prosi o podanie lokalizacji, udostępnienie rysunków szczegółowych, parametrów technicznych oraz materiałowych.

Odpowiedź

Przegroda wydzielająca biura pokazana została na rysunku PW-F2-A-1.13. Jest to ściana pełna z elementem szklonym osadzonym w ramach z kątowników. Materiały wykończeniowe zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i rysunkiem PW-F2-A-1.13.