



brak wywinięcia dolnej warstwy papy

3cm	Płyta granitowa
	Placek zaprawy do kamienia
5cm	Wylewka cementowa zbrojona siatką
4cm	Styropian "zwykły"
4cm	Wylewka cementowa
	2x papa termozgrzewalna
	Konstrukcja żelbetowa stropu

UWAGA:

1. Zbrojenie wylewki siatką z prętów $\varnothing 2\text{mm}$ o oczkach $15 \times 15\text{cm}$.
2. Warstwa papy położona bezpośrednio na konstrukcji stropu nie wywinięta.
3. Wzdłuż koryta odprowadniającego dodatkowy luźno położony pasek folii budowlanej na styropianie wodoodpornym
4. Miejscowo styropian wodoodporny zastąpiony styropianem "zwykłym"

Obiekt: Budynek ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6

Warstwy wykończeniowe tarasu (patio)
wg odkrywki z dnia 07.08.2014 r.

Skala 1:2,5

Sporządził:
Andrzej Zajączkowski, upr. nr GP-KZ-7210/244/90

Rysunek I-3