



## Przekrój A-A

### UWAGA:

1. Warstwa papy położona bezpośrednio na konstrukcji stropu nie wywinięta.
2. Miejscowo styropian wodoodporny zastąpiony styropianem "zwykłym"

brak wywinięcia dolnej warstwy papy

3cm	Płyta granitowa
	Placek zaprawy do kamienia
	Folia w płynie
5cm	Wylewka cementowa zbrojona siatką
4cm	Styropian wodoodporny
	1x papa termozgrzewalna (wywinięcie)
4cm	Wylewka cementowa
	2x papa termozgrzewalna
	Konstrukcja żelbetowa stropu

Obiekt: Budynek ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6

Warstwy wykończeniowe tarasu (patio)  
wg odkrywki z dnia 07.08.2014 r.

Skala 1:2,5

Sporządził:  
Andrzej Zajączkowski, upr. nr GP-KZ-7210/244/90

Rysunek I-2