



Gdańsk, 31.05.2016 r.

**Dot. postępowania ZK-213 / 4 / 2016, Wykonanie etapu IV przebudowy i adaptacji przyziemia i piwnic Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki**

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy należy ująć w ofercie oprawy L17, umieszczone na detalu B06?

Pytanie 2. Czy należy ująć w ofercie poniższe pozycje? Jeśli tak to w jakich ilościach?

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa L2 (moduł długości 2m) wraz ze źródłami światła Oprawa L2 zwieszak (moduł długości 2m) 1x80W T16+ 2x4,5W spot LED 830K, sterowa- nie Dali szt. 0.000
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa L3 wraz ze źródłami światła szt. 0.000
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa L5 wraz ze źródłami światła szt. 0.000
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa L17 wraz ze źródłami światła szt. 0.000
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa L4 downlight IP44 LED >20W klosz mleczny, nastropowa, sterowanie Dali szt. 0.000
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oprawa L14 LED IP44 architektoniczna nad umywalki, 20-30W, sterowanie Dali szt. 0.000
- Kontroler sterowania oświetleniem DALI szt. 0.000
- Sterownik sterowania oświetleniem DALI szt. 0.000

**Odpowiedź 1,2** – Ilości poszczególnych opraw należy przyjmować zgodnie ze skorygowanym przedmiarem robót elektrycznych, ilości „0” oznaczają że oprawy **nie mają być montowane** na tym etapie.

Dotyczy to opraw oświetleniowych o symbolach: L2 (wszystkie elementy modułów), L3, L5, L17, L4 i L14.

Kontrolery i sterowniki Dali - przewiduje się montaż i uruchomienie wyłącznie dla obsługi obszaru piwnic. W przedmiarze instalacji elektrycznych ujęto je w pozycjach 1 (Rozbudowa rozdzielnicy ROS), 38 (montaż kontrolerów szt.5) i 39 (montaż sterowników szt.3)

Z-ca KANCLERZA

mgr Marcin Wochyń