



Gdańsk, 27.06.2016 r.

**Dot. postępowania ZK-213 / 5 / 2016, wykonaniu prac remontowych w obiektach Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku.**

W związku z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami z dnia 24.06.2016 r. Zamawiający uszczegóławia następujące odpowiedzi :

**Pytanie 1**

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju drewna, z którego należy wykonać projektowaną stolarkę zewnętrzną dla Laboratorium Fortecznego. Prosimy o udostępnienie szczegółów (rysunków) dotyczących okuć, zamków rygli, w które należy wyposażyć stolarkę.

**Ad. 1**

Ustala się wykonanie okien z drewna klejonego sosnowego, klasy I o wilgotności max. 13%. Okucia i zamki rygli należy wzorować na istniejących.

**Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie zapisu: „przeszklenia z szyb... ze zwiększoną odpornością na włamanie”, prosimy o wskazanie klasy szyby oraz szczegółowych parametrów określających przeszklenie.

**Ad.2**

Ustala się szklenie okien szkłem antywłamaniowym 44.4.