Instalacja prowadzona w części poddasza nieużytkowego - niewidoczna na elewacji

Istniejący pomost
Przewody prowadzić pod pomostem w rurze ochronnej - w kolorze pomostu

Istniejący pomost
Przewody prowadzić pod pomostem w rurze ochronnej - w kolorze pomostu ocynk

Instalacja prowadzona po dachu, w kolorze dachu

KL.2.0 Jednostka zewnętrzna
Qchł=56,0 kW
Qgrz=63,0 kW
SEER=6,55
masa = 342 kg

Projektowana przesłona żaluzjowa o lamelach pionowych ukośnie położonych gwarantująca przesłone elementów proejktowanych. Lamele malowane w kolorze elewacji
dł 4,5m i wysokości 2 m

KL.1.0 Jednostka zewnętrzna
Qchł=63,0 kW
Qgrz=69,0 kW
SEER=7,38
masa = 459 kg

Istniejący pomost
Przewody prowadzić pod pomostem w rurze ochronnej - w kolorze pomostu ocynk

Instalacja prowadzona w części poddasza nieużytkowego - niewidoczna na elewacji

Istniejący pomost
Przewody prowadzić pod pomostem w rurze ochronnej - w kolorze pomostu

Instalacja prowadzona w części poddasza nieużytkowego - niewidoczna na elewacji

Instalacja prowadzona w części poddasza nieużytkowego - niewidoczna na elewacji

A

A

UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJACĄ.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CAŁOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU RUROIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

UWAGI !

1. Przewody po dachu prowadzić w rurze ochronnej.
2. Przebicia przez strop dla proj. pionów instalacji freonowej w otulinie oraz instalacji skroplin wykonać poprzez otworowanie DN80. Przejście przez strop wykonać jako p.poż EI60, zabezpieczyć za pomocą taśmy ogniochronnej montowanej wewnątrz przegrody.
3. Przebicia przez dach wykonać w rurze ochronnej DN100, wokół wykonać szczelną obróbkę blacharską. Instalacje skroplin zakończyć kolankiem 30° wyprowadzoną min. 10 cm poza dachówkę.

LEGENDA:

- proj. instalacja freonowa - prowadzona w przestrzeni poddasza nie żytkowego - niewidoczna na elewacji
- proj. instalacja freonowa - prowadzona po dachu lub pod pomostem - w kolorze pokrycia dachu/pomostu
- proj. instalacja skroplin - prowadzona w przestrzeni poddasza nie żytkowego - niewidoczna
- proj. jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- S proj. sterownik ścienny
- P proj. pion instalacji freonowej oraz skroplin

TermFlow
projekty dla środowiska

TermFlow Aleksander Borowski
ul. Wołodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Temat	PROJEKT KLIMATYZACJI SAL DYDAKTYCZNYCH 3-GO PIĘTRA W BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU PRZY UL. TARG WĘGLOWY 6	
Adres	UL. TARG WĘGLOWY 6, 80-836 GDAŃSK	
Inwestor	AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU TARG WĘGLOWY 6, 80-836 GDAŃSK	Faza: PW
Branża: SANITARNA	Przedmiot rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT DACHU	Nr rysunku: S-02
Projektant: mgr inż. Aleksander Borowski upr. nr POM/0215/PWOS/14 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.	Podpis	Skala: 1:200
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kokoszczyński upr. nr POM/0050/POOS/12 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.	Podpis	Data: 05/09/2020